



Приложение № 2  
УТВЕРЖДЕНО  
распоряжением МЧС России  
от 03.09.2021 № 777

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, 22.09.2021 КНМ № 43210061000200940851  
QR-код\*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

610035, Кировская область, г. Киров, ул. Маклина, д.65 тел. +7 (8332) 54-68-33, [gu@43.mchs.gov.ru](mailto:gu@43.mchs.gov.ru)

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Кирово-Чепецк, ул. Красноармейская, д. 12 тел. (83361) 5-10-92, [ond43@mail.ru](mailto:ond43@mail.ru)

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 136/1/1-2**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: \_\_\_\_\_

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе с.Селезениха Кирово-Чепецкого района Кировской области

Врио директора МКОУСОШ с. Селезениха

Шмакову Эдуарду Георгиевичу

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника ОНДПР Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка УНДПР Главного управления МЧС России по Кировской области (заместителя главного государственного инспектора Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка Кировской области по пожарному надзору) Сулова П.А. № 136 от -22.09.2021

В период с «24» сентября 2021 г. по «07» октября 2021 г.

Государственного инспектора Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

Кировской области по пожарному надзору Кошечевым А.В.

органа государственного пожарного надзора)

проведено внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Врио директора МКОУСОШ с.Селезениха Шмаков Эдуард Георгиевич.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	Не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарный водоем на 150 м3)	Пункты 55, 59 ППР	До 03.10.2022	
2	Для здания и помещений, оборудованным автоматической пожарной сигнализацией, не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления. Отключение систем вентиляции должно осуществляться по сигналам, формируемым автоматическими установкой автоматической пожарной сигнализацией, а также при включении систем противодымной вентиляции	СП 7.13130.2013 <sup>1</sup> п 6.24.	До 03.10.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.


При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Врио директора МКОУСОП с.Селезениха Шмаков Эдуард Георгиевич.  
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

  
(подпись)

Государственный инспектор Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецк Кировской области по пожарному надзору Кошечев А.В.  
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



  
(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

<sup>1</sup> "Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" СП 7.13130.2013